STEROWNIK

PŁYTA CZOŁOWA WYMIENNIKÓW



w kierunku kotłowni
ul. Zielona

2xDN 250/400
1xPE100 dn50
światłowód

DN200 BRUGG
DN200 BRUGG
DN200 AISI 316

DN200
DN200
DN250

DN 250
DN 250
PE100 dn50

połączenie rurociągów
ze stali AISI316 z rurą PE100 dn50

GT-2

DN 50
DN100

DN200
DN150
DN150
DN200

DN 250
DN 250
PE100
dn110

4
DN200 AISI 316
PE100 dn200

PE100 dn200

DN250
DN250

DN150
DN125

światłowód
1xPE100 dn110 do MPWiK
2xDN 250/400

połączenie rurociągów
ze stali AISI316 z rurą PE100 dn110

z wodociągu

STACJA
UZDATNIANIA
WODY I DOZOWANIA
INHIBITORA

URZĄDZENIE
STABILIZUJĄCE
CIŚNIENIE REFLEX

w kierunku kotłowni
ul. Cicha i MPWiK

"Proinstal" s.c. M.Jasonek i B.Liszka				
Projektował:	M.Jasonek	upr.:	21/98 B-B	INWESTOR: **GEOTERMIA PODDĘBICE Sp. z o.o.**
				Projekt wymiennikowni termalnej - część technologiczna.
	czerwiec 2010 r.			
skala :	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY			rys. nr : 1