

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na:

- 1) budowę zbiornika Nr 2 do schładzania wód termalnych**
- 2) wykonanie urządzeń do zrzutu schłodzonej wody do rzeki Ner**
- 3) przebudowę wylotu do rzeki Ner w km 52+905 na działce Nr 4/3 w obr. geod. Poddębice w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 17a**

Nasz znak: GP/102/2017

16.05.2017 r.

Zarząd Geotermii Poddębice niniejszym informuje, że w dniu 15.05.2017 r. wpłynęło pytanie do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego za numerem BZP 501804-N-2017 z dnia 2017-05-05 r.

1. Ze względu na brak informacji w dokumentacji projektowej odnośnie parametrów (PN, SDR) zaprojektowanej rury PE dn 200 mm, prosimy o ich wskazanie, celem dokładnego skalkulowania ceny materiału.

Odpowiedź: Rury PE o średnicy 200 mm SDR 17 PN 10 na odcinku A i B o długości 110,5 + 46,5 mb = 157 mb. Rury PP-B strukturalne o średnicy nominalnej 250 mm, wewnętrznej 218 mm na odcinku C o długości 48,5 mb.

Wiceprezes Zarządu
(-) Andrzej Peraj

Prezes Zarządu
(-) Anna Karska